



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Урус-Мартановского
района**

ул. Татарская, д.1, г. Урус-Мартан,
Чеченская Республика, 366500

29.06.2020 № 35-ММ-2020

Директору МБОУ «СОШ № 1
с. Алхазурово им. А. Сулейманова»

Зубайраеву А.Ю.

ул. А. Шерипова, 11, с. Алхазурово

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о газоснабжении

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства МБОУ «СОШ № 1 с. Алхазурово им. А. Сулейманова» (далее - Учреждение), в ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение.

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Также, в соответствии с ч. 7 ст. 28 Закона об образовании, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Так, ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» определено, что требованиями промышленной безопасности являются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе, и в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормам и правилах в области промышленной безопасности. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности.

АБ №023374

Согласно п 6.5.7 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 в помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.

Сигнализатор загазованности по метану служит датчиком утечки бытового природного или сжиженного газа из газового оборудования. Сигнализатор по оксиду углерода срабатывает в случае нарушений в работе системы дымоотвода и поступления дымовых газов в помещение.

В силу ч. 1, 2 ст. 13 «Об обеспечении единства измерений» средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Установлено, что в Учреждении установлена система автоматического контроля загазованности (датчик контроля утечки природного, угарного газа).

Между тем, проверкой установлено, что в Учреждении до настоящего времени не обеспечено проведение поверки датчиков контроля утечки природного (угарного) газа.

Одним из негативных последствий выявленных нарушений состоит в том, что во время функционирования газоиспользующего оборудования, при слабой вентиляции и дымоудалении, воздух в помещении насыщается оксидом углерода и метаном, что может стать причиной отравления и угрозой возникновения взрывоопасной концентрации газа.

Установленные в ходе прокурорской проверки факты нарушений законов, в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение законодательства о газоснабжении, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных сотрудников, задействованных в данной сфере правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 7 и ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Инициировать проведение поверки средств измерений (датчиков контроля утечки природного, угарного газа) в аккредитованных организациях.

3. По установленным фактам нарушения закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновность которых будет установлена её результатами.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса



М.М. Цамаев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1 с.Алхазурово
им.А.Сулейманова»
366505 ЧР с.Алхазурово ул.А.Шарипова 11

email: School-1@mail.ru

№ 58 от 11.07.2020г

Заместителю
прокурора
Урус-Мартановского района
юристу 1 класса
М.М.Цамаеву

Уведомление

МБОУ «СОШ № 1 с.Алхазурово им.А.Сулейманова» извещает, что рассмотрение представления прокуратуры района «Об устранении нарушений требований законодательства о газоснабжении» назначено на 11 июля 2020 года в 13:00 в административном здании школы. В связи с изложенным для рассмотрения акта прокурорского реагирования по существу просим направить Вашего представителя прокуратуры.

Директор



А.Ю.Зубайраев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1 с.Алхазурово
им.А.Сулейманова»
366505 ЧР с.Алхазурово ул.А.Шарипова
11

email: School-1@mail.ru

№ 59 от 11.07.2020г

Заместителю прокурора
Урус-Мартановского района
юристу 1 класса
М.М.Цамаеву

Ответ на представление от 29.06.2020г. за № 35-7/14-2020

По результатам рассмотрения Вашего представления «Об устранении нарушений требований законодательства о газоснабжении» сообщаем следующее:

1. Представление о нарушении названного законодательства рассмотрено на совещании запланированном в здании школы с участием помощника прокурора А.З. Таймасханова .
2. Приняты действенные меры к устранению выявленных нарушений законов.
3. Инициировано проведение проверки средств измерений (датчиков контроля утечки природного, угарного газа) в аккредитованных организациях.
4. Зам.дир. по АХЧ Алдамов Ш.Л. по чьей вине допущено нарушение данного законодательства привлечь к дисциплинарной ответственности.

Приложение: выписка из приказа на 1-м листе.

Директор



А.Ю.Зубайраев